

I.Priorität kleine preiswerte Maßnahmen

3-fach Turnhalle	Austausch der Heizungspumpe	1.300 €
Sporthalle Menzelen	zusätzliche Dämmung von Armaturen und Pumpen	k.A.
Sporthalle Zum Wald	zusätzliche Dämmung von Armaturen und Pumpen	k.A.
FWG Menzelen	dichtschließende Abschlusslippe des Rolltores	k.A.
Sportheim Veen	Abdichtung einer Außentür	50 €
	ggf. Einbau von Hocheffizienzpumpen	250-350€/Stck.
Bauhof	neue Heizungsventile und Thermostate	65€/Stck.
GGG Veen	Austausch der Heizungspumpen	250-350€/Stck.

2.Priorität Maßnahmen in **Zusammenhang** mit anstehenden Projekten

3-fach Turnhalle	Erneuerung des Warmwasserspeichers	5000-7000€
altes Rathaus	verstärkte Dämmung zum Spitzboden	k.A.
	fehlerhaft eingebaute Fenster im Speicher eindichten	k.A.
GGG Veen	Kellerwände dämmen	k.A.
	hydraulischer Abgleich	k.A.
	Dämmung der Heizkörpernischen	k.A.
	Austausch der Glasbausteinflächen in der Turnhalle	k.A.
GGG Alpen	Dämmung der Kellerdecke im Altbau	k.A.
	Austausch der Fenster im mittleren Bauteil	k.A.
Sekundarschule	Dämmung der Kriechkellerdecke >10 cm/WLG035	k.A.
	Lüftungsanlage Aula, Wärmerückgewinnung	k.A.

S.Priorität Größere Maßnahmen, deren Wirtschaftlichkeit schwer **nachweisbar** ist

3-fach Turnhalle	Austausch der Verblendung gegen verbesserte Dämmung	160-220 €/qm
	Austausch der alten Fenster und Türen	450-550 €/qm
	Sanierung der Flachdachflächen	150-180 €/qm
	Austausch des Kessels	7.000 €
FWG Veen	Warmwasserspeicher ersetzen durch Durchlauferhitzer	1.350 €
	Hohlschicht, soweit vorhanden, ausblasen	280€/qm
	Erneuerung alter Eingangstüren	3500-4500 €
altes Rathaus	computergestörte Software zur Steuerung, Anwesenheitsschaltung	k.A.
GGS Veen	Hohlschicht, soweit vorhanden, ausblasen	280€/qm
	Austausch der Fenster	
	Wärmeverbund mit Kirchengemeinde	
GGS Alpen	Wärmerückgewinnung in der Turnhalle nachrüsten	
GGS Menzelen	Eingangstür ersetzen	
	Hohlschicht, soweit vorhanden, ausblasen	280€/qm
Sekundarschule	Kellerwände dämmen	
	großflächiger Austausch der Fensterfassade	

ohne Priorität keine **Maßnahmen** erforderlich

Sportheim Alpen
Hallenbad

in allen Gebäuden sollten die Beleuchtungskörper Zug um Zug gegen technisch hochwertige technologie mit präsenz- und tageslichtabhängiger Steuerung ausgetauscht werden.